



Испытательный Центр АО ВНИИСТ

ОКПО 59779622, ОГРН 1027719018799, ИНН/КПП 7719261646/771901001  
105187, г. Москва, ул. Окружной проезд, д. 19  
Телефон: (495) 783-94-54; Факс: (495) 981-43-81 доб. 2277  
E-mail: info@vniist.ru; www.vniist.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
Испытательного центра  
АО ВНИИСТ

О.О. Морозов  
2016 г.



**Заключение по результатам испытаний**

**покрытия усиленного типа Армотанк ОЙЛ (ТУ 2312-019-23354769-2014)  
производства АО «МХЗ» на соответствие СТО 7.2-220-1.001-2015**

*на основании Протокола испытаний №220-188 от 12 сентября 2016 г.*

Двухслойное покрытие усиленного типа на основе лакокрасочного материала Армотанк ОЙЛ (ТУ 2312-019-23354769-2014) производства АО «Морозовский химический завод» (АО «МХЗ») суммарной толщиной 350 мкм (2 слоя по 175 мкм каждый) соответствует техническим требованиям СТО 7.2-220-1.001-2015 "Покрытия лакокрасочные для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти. Технические требования".

Покрытие Армотанк ОЙЛ (ТУ 2312-019-23354769-2014) суммарной толщиной 350 мкм рекомендуется в качестве антикоррозионного покрытия усиленного типа для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения сырой и товарной нефти (в том числе, темных нефтепродуктов) на объектах нефтегазового комплекса.

Приложение: Протокол испытаний №220-188 от 12 сентября 2016 г. на 6 л. в 1 экз.

Выдано:

Заведующий лабораторией антикоррозионных покрытий  
резервуаров и внутренних покрытий трубопроводов

  
В.Д. Данкин

Согласовано:

Директор Центра защиты от коррозии

  
В.Б. Ковалевский

БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

0046